



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за здравство
Одељење за санитарну инспекцију Сомбор
Трг Цара Уроша бр. 1, 25 000 Сомбор
Т: +38125437670; Ф: +381 25437670
sanitarna@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 138-53-00048/2016-07

ДАТУМ: 25.07.2016.

Улица
КИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА СОМБОРА

Пријављено: 26 JUL 2016.				
Органи	Орг. јед.	Број	Прилог	Бројност
V		352-779	-	-

16
87 984 / 88

Санитарни инспектор Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Одељење за санитарну инспекцију Сомбор, у поступку санитарног надзора здравствене исправности воде за пиће, воде за санитарно-хигијенске потребе и купање, решавајући по службеној дужности, на основу члана 26. став 1. тачка 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 20/92, 6/93 – одлука УСРС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 – др. Закон, 79/2005 – др. Закон, 101/2005 – др. Закон и 87/2011 – др. Закон) члана 203. став 1. тачка 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, број: 30/2010 и 93/2012), члана 192 став 1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број: 30/2010), доноси

РЕШЕЊЕ

Забрањује се коришћење воде која се користи за пиће и санитарно-хигијенске потребе и воде за купање из водног објекта - Пластични танк у Колуту, над чијим радом управља Месна заједница, у Колуту, улица и број Трг бораца бб, због здравствене неисправности.

Забрана ступа на снагу ОДМАХ и траје до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода здравствено исправна.

Жалба не одлаже извршење решења.

Образложење

Санитарном инспектору Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Одељење за санитарну инспекцију Сомбор, дана 19.07.2016. године, од стране овлашћене здравствене установе Завода за јавно здравље из Сомбора, улица и број Војвођанска 47, достављен је извештај о извршеним лабораторијским анализама воде (запримљен код овог органа, дана 25.07.2016. године) у водном објекту – Пластични танк (алтернативни вид снабдевања водом за пиће), у Колуту, улица и број Трг бораца бб, и то: пункт Пластични танк, Извештај под бр. протокола: А - 01848. На основу извршених лабораторијских анализа на здравствену исправност воде овлашћена здравствена установа је утврдила да је вода здравствено неисправна због присуства бактерија фекалног порекла *Kl. pneumoniae*.

Чланом 75. Став. 1 Закона о водама прописано је да вода која се користи за пиће, за производњу и прераду хране и предмета опште употребе, санитарно-хигијенске потребе и купање мора испуњавати услове у погледу здравствене исправности, а у ставу 2. Овог члана прописано је да Министар за послове здравља ближе прописује услове у погледу здравствене исправности воде. Чланом 7. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 125/2004) прописано је да се заштита становништва од заразних болести врши спровођењем

општих и посебних, ванредних и других мера за заштиту сатновништва од заразних болести, у складу са законом. У члану 8. Закона прописано је да обезбеђивање здравствено исправних вода за пиће, као општу меру за заштиту становништва од заразних болести, организују и спроводе органи јединица локалне самоуправе, други надлежни оргни, правна лица и предузетници, у складу са законом.

Чланом 203. став 1. тачка 2. Закона о водама ("Службени гласник РС", број: 30/2010 и 93/2012). прописано је да у вршењу послова из члана 200. овог закона санитарни инспектор је овлашћен да забрани коришћење воде која се користи за пиће и санитарно-хигијенске потребе и воде за купање, за коју је овлашћена здравствена установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је здравствено неисправна.

С обзиром да је овлашћена здравствена установа на основу извршених лабораторијских анализа на здравствену исправност утврдила да је вода здравствено неисправна, на основу члана 203. став. 1. тачка 2. Закона о водама ("Службени гласник РС", број: 30/2010 и 93/2012 решено је као у диспозитиву решења.

Жалба изјављена против овог решења не одлаже његово извршење по члану 207. став 4. Закона о водама ("Службени гласник РС", број: 30/2010 и 93/2012).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Министру здравља Републике Србије у року од 8 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје непосредно или путем поште Одељење за санитарну инспекцију Сомбор таксирана са 440,00 динара републичке административне таксе, уплаћене на текући рачун буџета Републике Србије број 840-742221843-57

ДОСТАВИТИ:

1. Градска управа Града Сомбора, Трг Цара Уроша 1
2. Месна заједница "Колут", Трг бораца бб
3. Архиви



Санитарни инспектор

Гордана Бошковић