

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-89/2017-VIII**
Дана: 20.06.2017. године
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-89/2017-VIII
- Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић -

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговоре.

На страни 6-7 конкурсне документације у оквиру техничког капацитета два пута се наводи утоваривач.

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је у питању штампарска грешка или понуђач треба да докаже да располаже са минимум 2 утоваривача?

ОДГОВОР:

1. У питању је штампарска грешка, понуђач треба да докаже да располаже са минимум 1 утоваривачем.

ПИТАЊЕ:

2. На страни 78. конкурсне документације стоји:
„За позиције из техничке спецификације (Образац 2), за које се то тражи, доставити каталоге опреме која се нуди, а из којих су видљиве тражене карактеристике“

Да ли понуђач треба да достави каталоге само за позиције које је инвеститор означио као такве (Пример: стр. 29-30 предмер радова, тачка 2. Хидромашинска опрема и радови, подтачка А: Набавка, транспорт и монтажа пумпи, ПОЗ 1.

Вишестепена центрифугална пумпа, где на стр. 30 јасно стоји **Каталог приложити у Понуди)**

или

каталоге треба поред горе наведеног примера достављати и за позиције као што је позиција на стр.. 48-49 предмера ПОЗ 6. „Испорука, израда и монтажа новог разводног блока ниског напона у пумпној станици ознаке +П5, који се састоји из једног поља. Кућиште је степена заштите ИП54 и монтира се на метални рам висине 600мм, у оквиру кога треба између осталог обухватити и „- трополни контактор, за категорије погона АЦ3, са намотајем за 220В, 50Хз, са 1НО помоћним контактом, називне струје 50А, тип као DILM, Moeller или одговарајуће“?

ОДГОВОР:

2. Каталоге из којих су јасно видљиве тражене техничке карактеристике треба доставити само за позиције у којима је то изричито наведено („Каталог приложити у Понуди“).

За позиције за које није наведено да се тражи Каталог, не треба достављати Каталог, него ће се приликом извођења радова контролисати да ли је материјал одговарајућег квалитета.