

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-133/2017-VIII**
Дана: 31.08..2017. године
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Наручилац Града Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-133/2017-VIII

- Изградња вреловода у делу Блока 82

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор.

У предмеру и предрачуну машинских радова ставка бр.4 није прецизирано о
каквим се предизолованим луковима ради

Питање бр. 1

Да ли су краци стандардни или продужени (1x1)м?

У ставци бр. 11-радиографско снимање варова није специфицирано о којим се варовима
ради, пошто цена није иста за све варове према пречнику цеви;
ОДГОВОРИ

Питање бр. 2-

Који се варови снимају према пречнику цеви?

У ставци бр. 13 предвидели сте за потрошни материјал 30% **вредности** ставке бр. 1, што
сматрамо да је предвиђени проценат **велик** у односу на вредност ставке бр. 1;

Питање бр.3

Да ли ће доћи до промене ставке 13 или остаје иста?

У грађевинском делу предмера ставка бр. 2 пише да је дебљина сечења 1 цм.

Питање бр.4

Да ли је у питању грешка?

ОДГОВОРИ

1. Краци су стандардни
2. Нудити радиографско снимање варова за највећи пречник цеви,
3. Цена се може дати ПАУШАЛНО- већа или мања
4. У питању је техничка грешка- дебљина сечења је 10 цм