

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Сомбор  
Градска управа  
**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**  
Број: **404-133/2017-VIII**  
Дана: 07.09.2017. године  
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**за јавну набавку број: 404-133/2017-VIII**

**- Изградња вреловода у делу Блока 82**

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор.

У обрасцу структура цене страна 21/24 у делу Ц Грађевински радови, потребно је дефинисати следеће

- \* На позицији бр. 5 потребно је дефинисати шахте предвиђене за разбијање
- \* На позицији бр.6 потребно је дефинисати димензије чврстих тачака, као и то шта конкретно подразумева „делимично“ разбијање, да ли по м<sup>3</sup>, да ли по тури превоза
- \* На позицији бр. 11, да ли је дозвољено радити збијање земље вибро набијачем?

**ОДГОВОР**

Од значаја је информација да се нови топовод води поред старог топовода у земљи (не вади се)

\* **Позиција 5**, димензија шахти су 2,5x2,5x2,5 метара светли отвор

\***Позиција 6.** чврста тачка је димензије  $a \times b \times h = 210 \times 60 \times 80 \text{ cm}$ . Делимично разбијање значи да се уклања само онај део постојеће чврсте тачке који смета на траси новог топовода. Остатак чврсте тачке остаје у земљи. Процена је да део који се уклања може имати максималне димензије  $a \times b \times h = 100 \times 60 \times 80 \text{ cm}$ .

\* **Позиција 11.** се односи на песак и не би требало да се збијање ради вибро набијачем. У позицији 14. Која се односи на затрпавање земљом, се може користити вибро набијач.