

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-179/2017-VIII
Дана: 03.01.2018.. године
С о м б о р

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси,

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта
Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору, Мирна број 3, кат. парцела 5718/1 к.о.
Сомбор 1“, број 404-179/2017-VIII**

Питање:

- У позицији "Набавка и монтажа маске за спољну јединицу клима уређаја које се постављају на уличној фасади објекта", Маске се израђују од елоксираног алуминијума, димензија 65x95x65 cm. Рам је од кутијастих профила, а између је демонтажна вентилациона решетка са фиксним крилцима (са три стране). Рам се типлује у зид од опеке, пре постављања термоизолације. Кутијасте профиле заштити приликом израде фасаде објекта.

Да ли маске могу да се изграђују од прохрома уместо елоксираног алуминијума с обзиром да је прохром бољих техничких карактеристика и дуготрајнији?

Одговор:

Маске за фасадне клима јединице могу се изграђивати од прохрома..

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs