



## Поступање са системом водоснабдевања у објекту након отварања

**Након поновног отварања објекта** кључно је спровести испирање унутрашње водоводне мреже на следећи начин: отворити све славине са хладном водом и пустити да вода истиче средњим млазом све док се не испусти цела запремина воде у цевима, односно док вода не поприми своје уобичајене карактеристике (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура). У случају да је вода измењених карактеристика и након детаљног испирања, потребно је да се обратите ЈКП "Водоканал" или нашој Установи на тел.: 415-505.

**У редовном режиму рада неопходно је испуњење следећих услова:**

1. У системима са топлим водом температура воде мора бити већа од 50°C.
2. У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20°C.
3. У свим просторијама у којима се вода не користи дуже од седам дана, потребно је спровести испирање према горе наведеном упутству.
4. Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чишћење свих додатака (мрежица, розета и сл.), као и редовна замена дотрајалих елемената.
5. Једном годишње је потребно очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по потреби и чешће.
6. Након сваког извођења радова на систему водоснабдевања у објекту или на делу мреже од водомера до објекта, неопходна је дезинфекција унутрашње мреже.
7. Где год постоји могућност након дужег прекида рада објекта и некоришћења воде у њему потребно је спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати воду у бојлерима на температуру од 70-80°C и након 4 сата испуштати воду преко славина и тушева у минималом трајању од 5 минута.

Извор података:

<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-managers-tourist-accommodation-how>

Завод за јавно здравље Сомбор у складу са  
Препорукама Градског завода за јавно здравље Београд