

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-164/2020-VIII**
Дана: 22.09.2020. године
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку број: 404-164/2020-VIII
- Изградња објекта постројења за пречишћавање пијаће воде на парцели 1532 КО Бачки Моноштор

За предметну јавну набавку постављене је питање и за исто дајемо одговор.

ПИТАЊЕ:

У конкурсној документацији за јавну набавку број 404-164/2020 – VIII отворени поступак набавка радова Изградња објекта постројења за пречишћавање пијаће воде на парцели 1532 КО Бачки Моноштор Под тачком 2.1.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС - АРХИТЕКТУРА (стр. 5-6) уписано је:

Резервоари третиране воде лоцирани су на истој страни парцеле и укупне су запремине 200м³. чиме су задовољене и противпожарне потребе. Резервоари се изводе од ПЕХД-а спољног пречника 3000мм. Сваки од резервоара је запремине 100м³.

ПИТАЊЕ бр. 1: Да ли су горе описане димензије резервоара тачне? Уколико јесу то би значило да би висина резервоара била већа од 14 м да би се са прецником од 3000мм задовољила запремина од 100 м³, што доводи у питање стабилност самог резервоара.

ОДГОВОР:

1. Димензије резервоара које сте навели у вашем упиту су тачне. Резервоари не стоје хоризонтално, већ вертикално, шта отклања опасност од потенцијалне нестабилности истих.

ПИТАЊЕ:

Под тачком 2.8 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА (стр. 33) уписано је:

Понуђач је дужан да изврши тестирање пилот постројења са одабраном технологијом и докаже њене перформансе у трајању од 15 календарских дана - обавеза у току извођења радова.

ПИТАЊЕ БР. 2. Који је след догађаја уколико се на пилот простројењу не постигну захтевани параметри и резултати у предвиђеном року?

ОДГОВОР:

У конкурсној документацији – измена 1 стоји следеће:

2.8. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

➤ Понуђач је дужан да изврши тестирање пилот постројења са одабраном технологијом и докаже њене перформансе у трајању од 7 календарских дана - обавеза у току извођења радова

У случају да пилот постројење не покаже задовољавајуће резултате након 7 дана и добијених анализа "А" и "Б" обима од Завода за јавно здравље у Сомбору, Наручиоц има право да раскине уговор са извођачем радова.

Комисија за јавну набавку број
404-164/2020-VIII