



Број: 04-18 /015-2023

Датум: 24.03.2023.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Сомбор, Белог голуба 5

ПИБ: 100016155

тел: 025/ 464-222 централа

„ДОМУС“
С О М Б О Р
Аврама Мразовића 13

ПРЕДМЕТ: Техничка информација о постојећим инсталацијама водовода и канализације за прикључење будућег производног објекта спратности П+1 и П+0 у Сомбору, на парцели број 9857/16 К.О. Сомбор-1

На ваш захтев који смо примили 23.03.2023.године, дајемо следећу **техничку информацију** :

Горе наведена парцела у Индустријској зони **се може прикључити** у водоводном чворишту број 523. Да би се обезбедило прикључење и осталих парцела (9857/15 и 9857/14) на предметној локацији **пројектоваће се и изградиће се улична водоводна линија PE DN 150 mm из чворишта број 523**. На магистралну линију канализације отпадних вода PVC DN 1000 mm се може прикључити на шахти. Положаји водовода, чворишта и канализационих шахти су видљиви на приложеној ситуацији.

За сва додатна питања и информације потребно је обратити се ЈКП „Водоканал“ Сомбор.

НАПОМЕНА: Важност ове техничке информације је дванаест месеци од дана издавања

Вредност трошкова издавања техничке информације са урачунатим ПДВ износи 5.160,00 динара.

Прилог: -Ситуација
-Орто фото снимак

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Шеф сектора ТП
Горан Стојишић, дипл.инж.ел



SOMBOR 63

