

Број: 675/23
Дана: 2023-11-28

Гогих Милован
Максима Горког број 6.
Сомбор

Предмет: Техничка информација и услови за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу будућег вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности П+4+Пк, у Сомбору, у улици Војвођанска број 9. на катастарској парцели број 3781 К.О.Сомбор-1

Поштовани,
обавештавамо Вас у вези Вашег захтева број 30/2023 од 2023-11-27 електронски примљеног дана 2023-11-28 у 01⁰⁹ сати, а ради издавања техничке информације и услова за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу будућег вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности П+4+Пк, у Сомбору, у улици Војвођанска број 9. на катастарској парцели број 3781 К.О.Сомбор-1, следеће:

- на поменутој локацији изграђен је полиетиленски дистрибутивни гасовод ради снабдевања потрошача природним гасом;
- дубина полагања полиетиленских цеви је од 700 до 1000 [mm] надслоја;
- пречник полиетиленских цеви је DN 40 [mm];
- притисак у гасоводу је $p = 2$ [bar];
- минимално светло растојање при подземном паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама износи 400 [mm];
- минимално светло растојање приликом укрштања подземног гасовода са другим инсталацијама износи 200 [mm];
- обавезно у пројекту обележити места укрштања других подземних инсталација (које се планирају изградити) са нашим гасоводом;
- “Сомбор-гас“ д.о.о. на предметној локацији има довољно капацитета за гасификацију будућег објекта;
- предметни објекат је већ прикључен;
- место прикључења на дистрибутивни гасовод и позицију кућног мерно-регулационог сета (КМРС) је дефинисао Дистрибутер гаса, а иста је изведена на регулационој линији на самом објекту;
- власник прикључног гасовода и КМРС је дистрибутер гаса “Сомбор-гас“ д.о.о. Сомбор;

Ова техничка информација и услови важе 12 (дванаест) месеци од дана издавања истих.

Са поштовањем:

Руководилац за дистрибуцију и снабдевање:



Александар Крстевски