



Број: 04-18/031-2025

Датум: 18.06.2025.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Сомбор, Белог голуба 5

ПИБ: 100016155

тел: 025/464-233

„ATELJE 34“  
Сомбор  
Краља Петра I бр. 34

**ПРЕДМЕТ:** Техничке информације и услови за прикључење на јавни водовод и канализацију отпадних вода за доградњу објекта за пружање туристичких услуга-сале за дегустације П+0 и адаптацију, реконструкцију и промену намене постојећег помоћног објекта у пословни П+0 у Сомбору, улица Нова 4, на катастарској парцели бр. 20937 К.О. Сомбор-2

На ваш захтев који смо примили 16.06.2025. године, везано за потребе издавања Урбанистичког пројекта и Локацијских услова дајемо Техничку информацију и услове за прикључење на јавни водовод и канализацију отпадних вода за доградњу објекта за пружање туристичких услуга-сале за дегустације П+0 и адаптацију, реконструкцију и промену намене постојећег помоћног објекта у пословни П+0 у Сомбору, улица Нова 4, на катастарској парцели бр. 20937 К.О. Сомбор-2

Инвеститор је Петреп Иван из Сомбора

У близини предметне катастарске парцеле не постоји јавна мрежа водовода и канализације за отпадне воде, тако да не постоје услови за прикључење на мрежу водовода и канализације за отпадне воде. Може се избушити и опремити један бунар.

**Техничка информација и услови за бушење и опремање једног експлоатационог бунара на кат. парцели бр. 20937 К.О. Сомбор-2**

Локација будућег бунара на парцели 20937 К.О. Сомбор-2 не улази у било коју постојећу заштитну зону изворишта „Јарош“ те стога не постоји нити једна сметња за извођење једног експлоатационог бунара на предметној локацији са аспекта утицаја предметног бунара на постојеће бунаре, а којима управља ЈКП „Водоканал“ Сомбор.

На предметној локацији, катастарској парцели 20937 К.О. Сомбор-2 може се изградити један бунар.

**Захваћена вода овим бунаром се МОЖЕ КОРИСТИТИ ИСКЉУЧИВО у техничке сврхе као техничка вода. Захваћена вода овим бунаром се НЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ као вода за пиће, без предходне прераде и довођењем њених физичко-хемијских и микробиолошких особина и параметара у дозвољене вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.**

Планирани бунар се мора извести према предходно урађеној пројектно-техничкој документацији о изградњи предметног бунара (Пројекат изградње бунара), а у коме се морају предвидети све врсте, обим и трошкови радова у циљу изградње водозахватног објекта – бунара. Намена планираног бунара је искључиво за сопствене потребе водоснабдевања објекта на предметној парцели, а сам бунар не сме бити веће дубине од 50 м и већег капацитета од 5 л/с.

Уколико се бунар буде изводио машински (бушаћом гарнитуром) са методом бушења која захтева употребу исплаке као бушаћег флуида иста се мора после израде бунара из исплачних базена испрпети и цистернама депоновати на најближу депонију. Исплака се никако не сме упуштати у природне или вештачке реципијенте (канале, канализацију било које врсте, и сл). Испрпљене количине подземних вода не смеју се слободно испуштати по терену.

Бунар, односно врх експлоатационе цеви која се налази у нивоу или изнад нивоа околног терена, се по његовој изградњи мора осигурати бунарском капом до тренутка опремања бунара потребном опремом за његов рад.

За сва додатна питања и информације потребно је обратити се ЈКП „Водоканал“-у Сомбор.  
Важност ове техничке информације је дванаест месеци од дана издавања.  
Вредност трошкова издавања техничке информације са урачунатим ПДВ износи 0,00 динара.

Достављено:

1. Наслову (доставити електронском поштом)
2. Архиви

**Шеф сектора тех.припр.**  
***Горан Стојшић, дипл.инж.ел.***